

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ
Муниципального дошкольного образовательного учреждения- детский сад
«Звездочка»
(здание расположенное по адресу 4 микрн., дом 33)

1. Общие сведения об ОСИ

1.1. Название ОСИ (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад «Звездочка» комбинированного вида(МДОУ –детский сад «Звездочка»)

1.2. Адрес ОСИ (фактический) : 624350 Свердловская обл., г. Качканар, микрорайон 4, дом 33.

1.3. Сведения о размещении ОСИ:

отдельно стоящее здание 2 этажа; 1077,6м.кв.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 5152м.кв.

1.4. Юридический адрес ОСИ: 624350 Свердловская обл., г. Качканар, микрорайон 7, дом 60

2. Характеристика деятельности ОСИ

Дополнительная информация

2.2.Сфера деятельности: образование

(здравоохранение, социальная защита, образование, физическая культура и спорт, культура, ЖКХ, транспорт)

2.3.Категория обслуживаемого населения: дети дошкольного возраста от 1 года до 8 лет 11 месяцев

2.4.Категория обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно – двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью, с расстройством аутистического спектра.

2.5Виды услуг: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности; реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах компенсирующей направленности; реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах комбинированной направленности; реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по направлениям: физкультурно – спортивному, художественно – эстетическому, естественно – научному, техническому, социально – педагогическому.

3. Состояние доступности ОСИ

3.1. Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом _____
согласно «Маршруту безопасности» утвержденному в 2017г

(маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ
(есть/нет) нет

3.2. Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до ОСИ от ближайшей остановки транспорта 300 м.

3.2.2. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути
(да, нет) знак «Жилая зона».

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; нет (нужное подчеркнуть) визуальная.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет: оборудованы съезды на колясках на территории детского сада.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

(наличие поручней, съездов, площадок для отдыха и т.д.)

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	«ДУ»
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4.	с нарушениями зрения	«Б»
5.	с нарушениями слуха	
6.	с нарушениями умственного развития	«А»

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото (при наличии)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДП-В»		
2.	Вход (входы) в здание	«ДП- В»		
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	«ДП- В»		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	«ДП - И»(К,О, С,Г,У)		

5.	Санитарно-гигиенические помещения	«ДЧ-В»		
6.	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	«ДУ»		
7.	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	«ДУ»		

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: _

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственными нарушениями, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках; для инвалидов с нарушениями зрения, временно не доступен для инвалидов с нарушениями слуха.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата соблюдены все технические нормы и требования к доступной среде для детей.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий- Территория, прилегающая к зданию (участок):

Подходы к объекту (установлено ограждение выполняющее направляющую функцию, устранены неровности дороги); соблюдена высота бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; выделены места отдыха

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575890

Владелец Скрябина Елена Евгеньевна

Действителен с 07.10.2021 по 07.10.2022